



Vin range 24Vdc 48Vdc

CAT. WI-FI & BT - DALI OUTPUT


**CASAMBI****DESCRIPTION**

EN1812 CASAMBI è un dispositivo master DALI per applicazioni monomaster, controllato da Bluetooth, sviluppato per controllare lampade DALI, da dispositivi mobili e app Casambi. Prevede l'installazione su binari MULTISYSTEM® • MULTISYSTEM® EVO. E' possibile controllare fino a 64 lampade (control gear) ripartite su 8 gruppi.

EN1812 CASAMBI is a master DALI device, using Bluetooth technology, suitable for monomaster applications, developed to control DALI lamps via mobile devices, using the Casambi app. Suitable for installation on MULTISYSTEM® • MULTISYSTEM® EVO tracks. 64 lamps (control gear) can be programmed, and assigned to up to 8 groups.

FEATURES

Alimentazione da 24Vdc a 48Vdc non polarizzata da binario	Power supply 24Vdc to 48Vdc, not polarized
Fusibile a bordo e protetto contro i picchi di tensione	Fused and protected against voltage peaks
EN1812 CASAMBI genera autonomamente una linea DALI (non optoisolata) ed i relativi comandi compatibili, secondo lo standard IEC 62386 sul binario	EN1812 CASAMBI generates the DALI line and the related commands DALI compatible, according to the IEC 62386 standard (not optoisolated)
Programmazione automatica delle nuove lampade in modalità "Standard" o "Fast Group"	Two automatic programming modes, Standard and Fast Group, to program new lamps found on the bus
Permette di collegare fino a 64 lampade DALI (control gear) su binario, ripartite fino ad 8 gruppi (4 su una rete Casambi Classic) o 4 gruppi di lampade TW o in broadcast tutte contemporaneamente (in base al profilo caricato)	Allows for the connection of up to 64 DALI lamps (control gear), assigning them to up to 8 groups
Disponibili fixtures per il funzionamento: in broadcast, controllo di 8 gruppi, controllo di 4 gruppi con comando TW.	Fixtures available for: Broadcast control, 8 groups, 4 TW groups
Il controllo delle lampade è effettuato tramite comandi DALI di gruppo: ogni lampada risponderà ai comandi relativi al proprio gruppo di assegnazione.	The lamps on the bus are controlled by means of group commands: each lamp will execute only commands sent to its belonging group.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply		Power consumption	Output DALI current	Weight	Environment working temperature	
Min	Max	8 W	Max	60g	Min	Max
24 Vdc	48 Vdc		180 mA		-20°C	+40°C


ORDER CODE

Versione CASAMBI – Box Nero	1200EN1812-CAS-00-BLDAV48	CASAMBI version – Black Box
Versione CASAMBI – Box Bianco	1200EN1812-CAS-01-BLDAV48	CASAMBI version – White Box

CONNECTIONS



ATTENZIONE - ATTENTION:
RISPETTARE COLLEGAMENTI ELETTRICI SU BINARIO
RESPECT ELECTRICAL CONNECTIONS ON TRACK



OPERATION

Requisiti: Binario MULTISYSTEM® o MULTISYSTEM® EVO, lampade DALI (control gear IEC62386-102) compatibili, dispositivo EN1812 DaliGate Casambi, Smartphone/Tablet per l'utilizzo dell'APP Casambi.

Dispositivi non compatibili: DALI master (control device IEC62386-103) o alimentatori di linea (bus power supply IEC62386-101).

- CASAMBIVOICE dovrà essere il solo dispositivo che alimenta il bus DALI

- Collegare alimentazione al binario come da istruzione del costruttore, e solo successivamente inserire la EN1812.

ATTENZIONE: ricordando nuovamente che i collegamenti devono essere effettuati in assenza di alimentazione, si tenga presente che, dopo aver collegato e successivamente alimentato il binario, non sarà possibile disinserire la testata di alimentazione senza avere prima rimosso completamente l'alimentazione principale del binario.

Rimuoverla senza attendere la completa scarica dell'uscita dell'alimentatore può danneggiare seriamente il dispositivo.

Per rimuovere la testata di alimentazione dal binario occorre:

- Scollegare l'alimentatore dalla rete.
- Verificare che la tensione in uscita dall'alimentatore sia prossima a 0V.
- Fatto questo, sarà possibile rimuovere la testata di alimentazione in sicurezza.

Il tempo di scarica può variare in funzione del carico collegato.

- Prima del loro utilizzo, le lampade devono essere configurate, come viene descritto nella sezione "PROGRAMMAZIONE LAMPADE DALI".

Requirements: MULTISYSTEM® or MULTISYSTEM® EVO track, compatible DALI lamps (control gear IEC62386-102), EN1812 DaliGate Casambi device, Smartphone / Tablet for using the Casambi APP.

Incompatible devices: DALI master (control device IEC62386-103) or line power supplies (bus power supply IEC62386-101).

- CASAMBIVOICE shall be the sole device powering the DALI bus

- Connect the power supply and DALI Bus to the track as per the manufacturer's instructions. EN1812 shall be added to the track only after the wiring procedure has been completed.

ATTENTION: remarking that connections must be done in absence of power supply, please remember that, after connecting and powering the track, it will not be possible to detach the End Power Feed without firstly disconnecting the power supply from the mains of the track.

Removing it without waiting for the complete discharge of the power supply output, could seriously damage the device.

In order to remove the End Power Feed from the track, you need to:

- Disconnect the power supply from the mains.
- Verify that the voltage output of the power supply is near 0V.
- After that, it will be possible to safely detach the End Power Feed.

The time necessary for the discharge of the power supply is strictly related to the connected load.

- Before using them, the lamps must be configured, as described in the section "PROGRAMMING DALI LAMPS".

CHANGING CASAMBI PROFILE

Per cambiare profilo CASAMBI, EN1812 deve essere alimentato e NON accoppiato a nessuna rete CASAMBI*.

Dall'app Casambi selezionare "Cambio Profilo" e poi, in base all'utilizzo desiderato:

- EN1812_V2_STANDARD : impostazione di fabbrica, gestisce 8 gruppi di lampade con programmazione standard
- EN1812_V2_BROADCAST : tutte le lampade vengono controllate contemporaneamente (nessuna programmazione)
- EN1812_V2_FAST_GROUP : gestisce 8 gruppi di lampade con programmazione fast group
- EN1812_V2_TW_STANDARD: gestisce 4 gruppi di lampade bianco dinamico con programmazione standard
- EN1812_V2_TW_FAST_GROUP: gestisce 4 gruppi di lampade bianco dinamico con programmazione fast group

***Se serve disaccoppiare CASAMBI dalla rete, vedere la sezione CONTROLLO CASAMBI, al paragrafo Disaccoppiare CASAMBI dalla rete CASAMBI**

In order to change CASAMBI profile, EN1812 must be powered and NOT PAIRED to any CASAMBI network*.

From the Casambi app, select "Change Profile", and then choose one:

- EN1812_V2_STANDARD: factory default, manages up to 8 groups standard lamps programming
- EN1812_V2_BROADCAST: only broadcast commands (lamps on the bus will not be programmed)
- EN1812_V2_FAST_GROUP: manages up to 8 groups, Fast Group programming
- EN1812_V2_TW_STANDARD: manages up to 4 Tunable White groups, standard lamps programming
- EN1812_V2_TW_FAST_GROUP: manages up to 4 Tunable White groups, Fast Group lamps programming

***If Casambi needs to be unpaired from the network, see "Disconnect CASAMBI from the Casambi network" on CASAMBI CONTROL**

PROGRAMMING DALI LAMPS

-le lampade devono essere nuove, o resettate se utilizzate in precedenza.
 Se necessario, consultare la sezione RESET DELLE LAMPADE (pag. 4).
 - prima di programmare le lampade si consiglia di installare e configurare la relativa APP CASAMBI. Consultare la sezione CONTROLLO CASAMBI (pag. 4).

La programmazione automatica può essere di tipo "Standard" o "Fast Group", in base al profilo Casambi caricato (Vedi precedente "CAMBIARE PROFILO CASAMBI").
 Alla prima accensione la CASAMBIVOICE effettua una ricerca delle nuove lampade collegate.
 In modalità Standard ogni lampada verrà programmata con un indirizzo e gruppo diverso l'una dall'altra, mentre in modalità Fast Group, tutte le nuove lampade rilevate saranno assegnate ad un solo stesso gruppo.
 Se alla prima accensione si presentano lampade nuove e già programmate il gruppo assegnato alle nuove lampade sarà il primo libero fra quelli ancora disponibili.

Di seguito un esempio:

- lamps must be new, or reset if previously used.
 If necessary, see the RESET LAMPS section (page 4).
 - before programming the lamps, it is recommended to install and configure the CASAMBI APP. See the CASAMBI CONTROL section (page 4).

Automatic programming can be Standard or Fast Group, depending by the active profile (see previous section CHANGING CASAMBI PROFILE)

At first power-on, CASAMBIVOICE scans the bus, looking for the presence of new lamps.

In Standard Mode, lamps will be programmed with different address, distributing them between the allowed groups. In Fast Group, all the new lamps will be assigned to a single group.
 If during the bus scan, programmed lamps are found, the new lamps will be programmed assigning them to the first empty group available.

Hereafter an example:



La luminosità delle lampade seguirà lo slider corrispondente al gruppo assegnato: lo Slider 0 controllerà la luminosità delle lampade programmate Gruppo 0, lo Slider 1 controllerà quella delle lampade programmate Gruppo 1 e così via.

The lamps intensity will follow the slider corresponding to the programmed group: Slider 0 will control the Group 0 lamps intensity, Slider 1 will control the Group 1 lamps intensity and so on.


PROGRAMMAZIONE CON PROGRAMMATORE DALI ESTERNO

Un programmatore DALI esterno può essere usato per programmare il gruppo di ogni lampada. I gruppi validi sono esclusivamente i gruppi da 0 a 7 compresi.
 Assegnando la lampada ad un gruppo diverso, la lampada non eseguirà nessun comando.

PROGRAMMING WITH EXTERNAL DALI PROGRAMMER


An external DALI programmer can be used to program the group on every lamp. Valid groups are only groups between 0 and 7.
 By assigning the lamp to a different group, the lamp will not execute any command.

ATTENZIONE	ATTENTION
Connettendo ed alimentando il track (EN1812 e lampade) senza effettuare alcuna programmazione, EN1812 programmerà tutte le nuove lampade in modo CASUALE (tutti i profili tranne EN1812_V2_BROADCAST).	By connecting and powering the track (EN1812 and lamps) without programming the system, EN1812 will program all the new lamps in RANDOM mode (all profile except EN1812_V2_BROADCAST).
RESET DELLE LAMPADE (cancellazione gruppo DALI assegnato a lampade)	RESET OF LAMPS (erasing DALI group assigned to lamps)
Utilizzando l'APP CASAMBI, agire sull'icona principale (in foto) come per accendere e spegnere tutti i dispositivi, per 20 volte consecutive. Durante questa fase, le lampade seguiranno i comandi di accensione e spegnimento per poi smettere di funzionare alla ventesima manovra. Questo confermerà l'avvenuto reset delle lampade presenti nel sistema. In alcuni casi possono bastare meno di 20 cicli per il reset. IMPORTANTE: per consentire la corretta riconfigurazione, lampade e EN1812 dovranno essere disinserite dal binario e rimanere scollegate per almeno 15 secondi. Adesso il sistema è pronto per essere riconfigurato	Using the CASAMBI APP, act on the main icon (in picture) just like turning all devices on and off, 20 times, consecutively. During this phase, the lamps will follow the on and off commands and finally they will stop working, at the twentieth maneuver. This situation will confirm the reset of the lamps present in the system. In some cases, even less than 20 cycles may be enough to reset. IMPORTANT: to guarantee the correct reprogramming, after the reset, both lamps and EN1812 should be removed from the track and kept off the track, for at least 15 sec The system is now ready to be reconfigured.



CASAMBI CONTROL (standard profile)

Al primo utilizzo installare l'app Casambi tramite App Store o Google Play. - Creare una nuova rete: dall'APP accedere alla sezione "Le mie reti", selezionare "Crea nuova rete" e scegliere tra quelle disponibili. Consigliato Rete Evolution. - Inserire quindi liberamente un nome per la propria nuova rete. - aggiungere alla rete il dispositivo DALIGATE (EN1812), rilevato tramite il bluetooth. Il dispositivo EN1812 per esser riconosciuto deve essere inserito nel binario e correttamente alimentato. (Il dispositivo verrà rilevato anche dalla sezione "Dispositivi vicini" nella home page dell'APP ed indicato da una icona rossa a lato). - accedere alla rete creata: nella sezione "Le mie reti", individuare l'icona Entity, corrispondente al dispositivo EN1812 associato. Agendo su questa icona sarà possibile usare le funzionalità Casambi ed accedere ai gruppi di lampade, purché già correttamente configurate	On first use, install the Casambi app via App Store or Google Play. - Create a new network: from the APP access the "My networks" section, select "Create new network" and choose from those available. Evolution Network recommended. - Then freely enter a name for your new network. - add to the network the DALIGATE (EN1812), detected via bluetooth. To be recognized, the EN1812 device must be inserted in the track and correctly powered. (The device will also be detected by the "Nearby devices" section on the APP home page and indicated by a red icon on the side) - access the created network: in "My networks" section, locate the Entity icon, corresponding to the associated EN1812 device. By acting on this icon it will be possible to use the Casambi functionalities and access the groups of lamps, as long as they are already correctly configured
---	--



Funzioni:


- il tocco momentaneo dell'icona principale Entity permette di accendere /spegnere tutte le lampade contemporaneamente
- toccando l'icona e trascinando verso l'alto, compare lo Slider Generale che permette la regolazione simultanea di tutte le lampade.
- premendo e mantenendo premuta l'icona principale, compariranno 8 Slider, in base al profilo caricato ogni slider controlla il gruppo associato o in modalità TW controllerà la temperatura colore del gruppo associato.

IMPORTANTE:

- se la rete creata inizialmente è di tipo Classic, si potranno utilizzare esclusivamente i primi 4 slider
- se la rete creata inizialmente è di tipo Evolution si potranno utilizzare tutti gli slider

Per tutte le funzionalità dell'app consultare il sito Casambi:

<http://www.casambi.com>



Functions:

- touching the main Entity icon allows you to turn on / off all the lamps at the same time
- by touching the icon and dragging upwards, the General Slider appears, allowing for simultaneous adjustment of all the lamps.
- by pressing and holding the main icon, 8 Sliders will appear. Each Slider separately controls the brightness of the associated group.

IMPORTANT:

- if the network initially selected was the Classic type, only the first 4 sliders will be usable
- if the network initially selected was Evolution type, all the sliders will be usable

For all the features of the app, visit the Casambi website:

<http://www.casambi.com>

Disaccoppiare EN1812 dalla rete Casambi

L'app Casambi permette anche di rimuovere EN1812 dalla propria rete, o da una rete a cui fosse stato associato per errore.

Se è stato associato, ad esempio, ad una rete sconosciuta, è possibile scollegarlo utilizzando la funzione dell'app "scollega il dispositivo".

- alla richiesta di "spegnere e riaccendere rapidamente" bisognerà disinserire la EN1812 dal binario, e reinserirlo in qualche secondo.

Disconnect CASAMBIVoice from the Casambi network

The Casambi app also allows you to remove EN1812 from your network, or from a network to which it was wrongly associated.

If it has been associated, for example, to an unknown network, you can disconnect it using the "disconnect device" app function.

- when asked to "turn off and turn on quickly" it will be necessary to disconnect EN1812 from the track, and connect it again in few seconds.

CONTROLLO LUCI DA PULSANTE WIRELESS (OPTIONAL)

E' possibile controllare tutte le lampade o il gruppo desiderato tramite il kit pulsante.

E' disponibile in due versioni:

cod. E001-SWIT-BLE1, due pulsanti

cod. E002-SWIT-BLE2, quattro pulsanti

Ogni pulsante può essere configurato per controllare:

- tutte le lampade
- un gruppo di lampade
- un elemento di una lampada.

BUTTON CONTROL WIRELESS (OPTIONAL)

It is possible to control all the lamps or the desired group using the buttons kit.

It is available in two versions:


cod. E001-SWIT-BLE1, two keys

cod. E002-SWIT-BLE2, four keys


Each key can be configured to control:

- all lamps
- a group of lamps
- an element of a lamp.

Dalla schermata principale selezionare "Altro", e poi "Interruttori"



From the main screen select "More" and then select "Switches"

Selezionare "Aggiungi un interruttore EnOcean"	 Add an EnOcean switch > A new EnOcean switch can be added to the network by using NFC reader on iPhone 7 or later. Mobile phone must also have iOS 13 or newer installed.	To select "Add an EnOcean switch"												
Alla visualizzazione del messaggio "Pronto per la scansione" avvicinare il pulsante all'antenna RFID del cellulare per identificarlo	Ready to Scan  Touch the device with the back of the mobile device in order to take it into use in the network. Note that it may be necessary to move the mobile device around to find the NFC responsive area. Cancel	When the "Ready to scan" message appears move the button close to the mobile phone RFID antenna, to identify it												
Una volta trovato, viene identificato come "PTM215B"	 PTM215B >	Once found, it will be identified as "PTM215B"												
Cliccare sulla sua icona per visualizza il menu relativo Selezionare il numero di un tasto per programmarne la funzione: Attraverso la funzione "Controlla elemento" è possibile gestire individualmente le funzioni dei tasti.	 PRESETS <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Controls an element EN1812: Group 0</td> <td>></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Controls an element EN1812: Group 2</td> <td>></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Controls an element EN1812: Group 1</td> <td>></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Controls all luminaires</td> <td>></td> </tr> </table> Use toggle  Tapping the button will switch the configured target between OFF and ON (100% or last dim level) ?	1	Controls an element EN1812: Group 0	>	2	Controls an element EN1812: Group 2	>	3	Controls an element EN1812: Group 1	>	4	Controls all luminaires	>	Click on its icon to display the related menu Select a Key number to program its behaviour: By means of the "Control element" function, it is possible to individually manage the keys operations
1	Controls an element EN1812: Group 0	>												
2	Controls an element EN1812: Group 2	>												
3	Controls an element EN1812: Group 1	>												
4	Controls all luminaires	>												